

Gostynin, dnia 26 sierpnia 2019r.

ZP.272.7.2019.AB

Wykonawcy

Dotyczy:

„Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie”.

Zamawiający – Powiat Gostyniński, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2018r poz. 1986 ze zm.) Udziela odpowiedzi na zapytania:

Zapytania :

1/ Proszę o podanie jaką kwotę zamierza Zamawiający przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie.

2/ Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między SIWZ a opisem do zgłoszenia robot budowlanych. Mianowicie w SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia opisano, iż podbudowa boiska składa się z: warstwy odsączającej z piasku gr. 30cm oraz kruszyw łamanych o grubości 20cm. Natomiast według opisu do zgłoszenia robót budowlanych podbudowa składa się z następujących warstw: warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm, kruszywo frakcji 0,1-63mm gr. 15cm, kruszywo frakcji 0,1-31,5mm gr. 10cm, miął kamienny fr. 0,1-5mm gr. 3 cm (co daje łączna grubość kruszywa 28cm).

Prosimy o dokładne określenie, które grubości podbudowy należy przyjąć do wyceny?

Ad.1

Zgodnie z zapisem w SIWZ pkt.12.5, Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ad.2

Podbudowa boiska powinna składać się z następujących warstw:

- warstwy odsączającej z piasku gr. 30 cm,
- warstwy kruszyw łamanych o grubości 20 cm.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Arkadiusz Boruszewski