

ZP.272.08.2020

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1436W Janki - Przyłaski - Sejkowice”

Zamawiający – Powiat Gostyniński, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Zgodnie z dokumentacją projektową należy ułożyć podbudowę z kruszywa łamanego o gr. 10 cm. W zamieszczonym przedmiarze robót w poz. 5 d.2 policzono powierzchnię poboczy a nie jezdni i w kolumnie „Razem” nie zminusowano w/w powierzchni. Prosimy o poprawienie.
Odp.1 Zamieszczono przedmiar
2. Jaką warstwę nawierzchni bitumicznej należy ułożyć na w/w drodze: wiążącą AC 16W 35/50 (Dokumentacja projektowa część opisowa) czy ścieralną AC11S 50/70 (SIWZ)?
Odp. 2 Ścieralną AC11S 50/70
3. Z jakiego materiału należy wykonać pobocza: ze żwiru (przedmiar robót) czy z kruszywa łamanego 0/31,5 (SIWZ, Dokumentacja projektowa)?
Odp. 3. Kruszywo łamane 0/31,5
4. Prosimy o podanie prawidłowej grubości nawierzchni na poboczach: 10 cm (przedmiar robót i rys. nr 3 przekrój poprzeczny) czy 15 cm (Dokumentacja projektowa część opisowa).
Odp. 4 Grubość 10 cm

z up. stustj
Walijade